



## **МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Отдел надзорной деятельности и профилактической  
работы по Богородскому городскому округу)  
ул. Рабочая, д. 23, г. Ногинск  
Московская обл., 142400  
Телефон: 8(496)514-19-11  
bogorodskij\_ond@mail.50.mchs.gov.ru

ДИРЕКТОРУ  
ГБСУ СО МО "ПАНСИОНАТ  
"НОГИНСКИЙ"  
Исхаковой Г.Р.

31.03.2023 № ИВ-139-9659

На № от

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

#### **об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности здания, помещений ГБСУ СО МО "ПАНСИОНАТ "НОГИНСКИЙ"**

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Богородскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области была проведена плановая выездная проверка объекта защиты ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАНСИОНАТ "НОГИНСКИЙ", расположенного по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 1), Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 2), Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 3).

#### **Установлено:**

31 марта 2023 года в «10 ч. «50» мин., при проведении плановой выездной проверки объекта защиты ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАНСИОНАТ "НОГИНСКИЙ", расположенного по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 1), Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 2), Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 3)

нарушило:

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ-69); Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

**а именно:**

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования	Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
--	--	---

	которого (ых) нарушены	
<b>Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 1)</b>		
Корпуса высотой до трех этажей включительно не разделены на пожарные секции площадью не более 1000 м <sup>2</sup> .	СП 2.13130.2020 п. 6.7.19.	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации проводится не в соответствии с требованиями регламента, указанного в нормативных документах.	ППР РФ 1479 п.54; ГОСТ 59638-2021 п.6.4., таблица 1	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Размещение приборов, функциональных модулей и ИБЭ осуществляется не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	ППР РФ 1479 п.54; СП 484.1311500.2020 п.5.14	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Не представляется сделать вывод о работоспособности и емкости АКБ в блоках резервного источника питания (не представлена информация о их техническом обслуживании).	ППР РФ 1479 п.54, ГОСТ 59638-2021 п.6.4., таблица 1)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
В помещении пожарного поста в одном кабель канале допускается совместная прокладка СПЗ с кабелями и проводами иного назначения.	ППР РФ 1479 п.54; СП 6.13130.2021 п.6.6	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Линии связи систем СПЗ лежат на конструкции подвесного потолка.	ППР РФ 1479 п.54; СП СП 484.1311500.2020 п.5.19	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Система оповещения и управления эвакуацией выполнена без учета наличия пациентов с ограничениями по слугу и зрению.	ППР РФ 1479 п.54; СП 3.13130.2009 таблица 1, примечание п.3	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Звуковое давление системы оповещения и управления эвакуации не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности составляет менее 70 дБА.	ППР РФ 1479 п.54; СП 3.13130.2009 п.4.3	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Крепление извещателей пожарных к конструкции подвесного потолка не отвечает требованиям	ППР РФ 1479 п.54; СП 484.1311500.2020 п.6.6.9	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

нормативных документов по пожарной безопасности.		
Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре).	ППР РФ 1479 п. 54	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Допускается размещение шкафа для огнетушителя у двери эвакуационного выхода.	Пункт 16 ППР РФ 1479	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Безопасная эвакуация людей из здания не подтверждается соответствующими расчетными величинами.	ФЗ-123 от 22.07.2008 ст.53	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (внутренний противопожарный водопровод). Тем самым не возможно сделать вывод о достаточности ПК (пожарных кранов), требуемом давлении и расходе воды на нужды пожаротушения.	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
<b>Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 2)</b>		
Корпуса высотой до трех этажей включительно не разделены на пожарные секции площадью не более 1000 м <sup>2</sup> .	СП 2.13130.2020 п. 6.7.19.	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации проводится не в соответствии с требованиями регламента, указанного в нормативных документах.	ППР РФ 1479 п.54; ГОСТ 59638-2021 п.6.4., таблица 1	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Размещение приборов, функциональных модулей и ИБЭ осуществляется не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	ППР РФ 1479 п.54; СП 484.1311500.2020 п.5.14	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Не представляется сделать вывод об работоспособности и емкости АКБ в блоках резервного источника питания (не представлена информация о их техническом обслуживании).	ППР РФ 1479 п.54, ГОСТ 59638-2021 п.6.4., таблица 1)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
В помещении пожарного поста	ППР РФ 1479 п.54; СП	нарушение не устранено до

в одном кабель канале допускается совместная прокладка СПЗ с кабелями и проводами иного назначения.	6.13130.2021 п.6.6	окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Линии связи за подвесным потолком лежат на конструкции подвешенного потолка.	ППР РФ 1479 п.54; СП 484.1311500.2020 п.5.19	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Система оповещения и управления эвакуацией выполнена без учета наличия пациентов с ограничениями по слугу и зрению.	ППР РФ 1479 п.54; СП 3.13130.2009 таблица 1, примечание п.3	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Звуковое давление системы оповещения и управления эвакуации не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности составляет менее 70 дБА.	ППР РФ 1479 п.54; СП 3.13130.2009 п.4.3	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Крепление извещателей пожарных к конструкции подвешенного потолка не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	ППР РФ 1479 п.54; СП 484.1311500.2020 п.6.6.9	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты (система оповещения и управления эвакуацией при пожаре).	ППР РФ 1479 п. 54	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
При запуске ручного пожарного извещателя на 2-м этаже не произошел запуск системы оповещения и управления эвакуацией.	ППР РФ 1479 п.54	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Безопасная эвакуация людей из здания не подтверждается соответствующими расчетными величинами.	ФЗ-123 от 22.07.2008 ст.53	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (внутренний противопожарный водопровод). Тем самым не возможно сделать вывод о достаточности ПК (пожарных кранов), требуемом давлении и расходе воды на нужды пожаротушения.	(п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
<b>Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 3)</b>		
Корпуса высотой до трех	СП 2.13130.2020 п. 6.7.19.	нарушение не устранено до

этажей включительно не разделены на пожарные секции площадью не более 1000 м <sup>2</sup> .		окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации проводится не в соответствии с требованиями регламента, указанного в нормативных документах.	ППР РФ 1479 п.54; ГОСТ 59638-2021 п.6.4., таблица 1	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Размещение приборов, функциональных модулей и ИБЭ осуществляется не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	ППР РФ 1479 п.54; СП 484.1311500.2020 п.5.14	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Не представляется сделать вывод об работоспособности и емкости АКБ в блоках резервного источника питания (не представлена информация о их техническом обслуживании).	ППР РФ 1479 п.54, ГОСТ 59638-2021 п.6.4., таблица 1)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
В помещении пожарного поста в одном кабель канале допускается совместная прокладка СПЗ с кабелями и проводами иного назначения.	ППР РФ 1479 п.54; СП 6.13130.2021 п.6.6	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Линии связи за подвесным потолком лежат на конструкции подвесного потолка.	ППР РФ 1479 п.54; СП СП 484.1311500.2020 п.5.19	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Система оповещения и управления эвакуацией выполнена без учета наличия пациентов с ограничениями по слугу и зрению.	ППР РФ 1479 п.54; СП 3.13130.2009 таблица 1, примечание п.3	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Звуковое давление системы оповещения и управления эвакуации не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности составляет менее 70 дБА.	ППР РФ 1479 п.54; СП 3.13130.2009 п.4.3	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Крепление извещателей пожарных к конструкции подвесного потолка не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.	ППР РФ 1479 п.54; СП 484.1311500.2020 п.6.6.9	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
Безопасная эвакуация людей из здания не подтверждается соответствующими расчетными величинами.	ФЗ-123 от 22.07.2008 ст.53	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
На объекте защиты	(п. 54 Постановления	нарушение не устранено до

отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (внутренний противопожарный водопровод). Тем самым не возможно сделать вывод о достаточности ПК (пожарных кранов), требуемом давлении и расходе воды на нужды пожаротушения.	Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»)	окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
---	--	--

*что создаст угрозу людям в период их эвакуации при пожаре, и условия для быстрого распространения пожара и развития его опасных факторов, а также создает сложности при тушении пожара.*

### ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление, принять безотлагательные меры к недопущению фактов указанных нарушений в ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ СТАЦИОНАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПАНСИОНАТ "НОГИНСКИЙ", расположенном по адресу: Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 1), Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 2), Московская область, г. Ногинск, ул. Советской Конституции, д 103 (Корпус № 3)/

2. Данное представление может быть обжаловано Вами в установленном законом порядке на основании ст.ст. 123-125 УПК РФ.

**В соответствии со статьей 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях данное представление должно быть рассмотрено в течение 1 месяца с момента получения представления с обязательным уведомлением о принятых мерах отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Богородскому городскому округу УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области по адресу: 142400, г. Ногинск, ул. Рабочая, д.23, тел. 8(496) 514-19-11, E-mail: bogorodskij\_ond@mail.50.mchs.gov.ru.**

**Главный государственный инспектор  
Богородского городского округа по пожарному надзору -  
начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по Богородскому городскому округу  
Цыплаков Александр Николаевич**

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0091A0ED4E50DA91017564B694CA9EB70A  
Владелец: Цыплаков Александр Николаевич  
Действителен с 22.03.2022 по 11.06.2023

(подпись, заверенная печатью)